



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
DEL CANTÓN MEJÍA**

INSTITUCION:

**NUEVO MERCADO CENTRAL DE LA  
CIUDAD DE MACHACHI, CANTON MEJIA**

CONTENIDO:

**SISTEMA DE AGUA POTABLE  
PLANTA BAJA**

**SIMBOLOGIA:**

	TUBERIA DE AGUA POTABLE PVC PARA PRESION
	PUNTO DE 1/2" PARA LAVAMANOS Y FREGADEROS
	PUNTO DE 1/2" PARA INODOROS
	PUNTO DE 1/2" PARA FREGADEROS
	VALVULA DE CONTROL
	MONTANTES DE AGUA
	MEJOR
	SISTEMA DE BOMBO PRESION CONSTANTE F.I.P. HORIZONTAL

CONSULTOR RESPONSABLE:

MultinationCorp S.A.

DISERO HIDROSANITARIO:

ING. VERÓNICA P. BARROS FIERRO  
1005-13-1212428

ADMINISTRADOR:

Dr. Sergio Salazar  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

APROBADO POR:

Ara. Marco Flores Bolagay  
DIRECTOR de Planificación

FECHA : SEPTIEMBRE 2016

ESCALA:

ESC. 1:150

UBICACION:  
AV. AMAZONAS  
AV. LUIS CORDERO  
CALLE JOSÉ MEJÍA  
CALLE 11 DE NOVIEMBRE

LAMINA:  
**AP 02 05**  
DE:


SELLOS

NOTAS:

- 1.- LA TUBERIA PVC DE PRESIÓN
- 2.- LAS UNIONES Y ACCESORIOS ACOPLADOS A LA TUBERIA DEL MISMO MATERIAL, CON UNIÓN ROSCABLE
- 3.- SE INSTALARA UNA VALVULA DE CONTROL AL INGRESO DE CUARTOS DE BAÑO Y AREAS QUE REQUIERAN PUNTOS DE AGUA.
- 4.- PARA FLUXOMETROS SE INSTALARA UNA CAMARA DE AIRE DE 60cm, PARA LAVABOS Y OTROS ACCESORIOS SANITARIOS SERAN DE 30cm.
- 5.- LOS PLANOS SON REFERENCIALES Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR REALIZAR CAMBIOS O MODIFICACIONES EN OBRA.

**PLANTA BAJA**

ESCALA: 1 : 150



CALLE 11 DE NOVIEMBRE

CALLE JOSÉ MEJÍA

AV. LUIS CORDERO

AV. AMAZONAS